Eisen Changing Places

Wat	Onderdeel	Beschrijving
Bewegwijzering		De bewegwijzering naar de voorziening moet toegankelijk zijn
Ruimte		De oppervlakte van de ruimte is tenminste 12m2
		De hoogte van de ruimte moet 2.4 m zijn
Deur		De deuropening heeft een minimum breedte van 1m met een gelijkvloerse drempel
		De deur zwaait naar één kant open met een horizontale beugel aan de binnenkant van deur
		Als de deur met de hand open gemaakt moet worden dan mag het maximum gewicht van 20 Newton openingskrachten
Tillift		Een liftsysteem dat aan de wand of plafond gemonteerd is en de ruimte volledig dekt. De track moet in staat zijn om 200 kg te kunnen tillen
Verschoonbank		Een mobiele of wand gemonteerd tafel die in hoogte verstelbaar is
		Kan 200 kg dragen en heeft een minimale lengte van 1.80m en breedte van 80cm
		De bekleding is waterproof
		De bank is opklapbaar als dat nodig is
Wasbak		Zowel te gebruiken door de rolstoelgebruiker als begeleiders
		Als het mogelijk is, is wastafel electrisch aangedreven en in hoogte verstelbaar
Toiletpot		Een losse WC layout met ondersteuningsbeugels aan beide zijden
		Aan beide zijden gepositioneerd als een eiland opstelling met een centrumlijn van tenminste 1m van de muur of enig andere obstakel
Privacy scherm		Een intrekbaar privacyscherm dat niet aan het plafond gemonteerd is
Omgevingskwaliteiten (De onderdelen moeten visueel contrast hebben met de achtergrond, met tenminste 30 punten LRV verschil met de belangrijkste oppervlakten)	**Uiterlijk**	Plafonds, muren en vloeren contrasteren visueel van elkaar
		Heldere witte muuroppervlakten en hoog reflecterend afwerkingen worden vermeden.
		Een zacht gedempt kleurenpalet helpt in het verminderen van zintuigelijke prikkels en potentiële zintuigelijke overbelasting voor mensen met hypergevoeligheid
		Sanitaire artikelen en fittings contrasteren met de oppervlakten waar ze tegen afsteken
	Geluid en akoestiek	Ventilatoren staan zo zacht mogelijk zijn
		Achtergrondmuziek die zachter of uit gezet kan worden
	Verwarming en koeling	De ruimte heeft een adequate temperatuur
		De ruimte is gelijkmatig verlicht
	Afval	Er zijn een grote prullenbak en afvalbak die bij voorkeur luchtdicht zijn en in de muur ingebouwd zijn om te voorkomen dat ze een obstakel zijn voor begeleiders
	Inrichting en toebehoren	Een plankje voor een stoma
		Papieren handdoekdispenser
		Een brede papieren dispenser (voor op de bank)
		Alarm met reset knop
		Handgestuurde handdroger
		Tenminste twee kledinghaken